

Dichiarazione di conformità del fornitore

N°: MA/mtg-017_09

Nome del rilasciante: Schneider Electric S.p.A.

Indirizzo del rilasciante: via circonvallazione Est 1, 24040 Stezzano (BG)

Oggetto della dichiarazione: Relè di protezione tipo Sepam serie 10/Sistema di Protezione Generale (SPG) per allacciamenti verso i distributori d'energia in Media Tensione.

L'oggetto della dichiarazione sopra descritto è conforme ai requisiti del seguente documento:

Documento n°: CEI 0-16

Titolo: Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica.

Informazioni supplementari

I relè Sepam serie 10 sono conformi alle prescrizioni applicabili della norma CEI 0-16 (regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti MT delle imprese distributrici di energia elettrica) ed. Il allegato D, come da certificato ACAE (Associazione per la Certificazione delle Apparecchiature Elettriche e Elettroniche) numero A09.006 del 31/03/2009.

I dispositivi in oggetto figurano nell'elenco dei dispositivi dichiarati conformi alla norma CEI 0-16 pubblicato sul sito www.ANIE.it.

Stezzano (BG), 01 Aprile 2009

(Ing. Aldo Colombi, Amministratore Delegato)



.....