

**Dichiarazione di conformità del fornitore**

**N°:** MA/mtg-018\_09

**Nome del rilasciante:** Schneider Electric S.p.A.

**Indirizzo del rilasciante:** via circonvallazione Est 1, 24040 Stezzano (BG)

**Oggetto della dichiarazione:** Relè di protezione tipo Sepam serie 20/Sistema di Protezione Generale (SPG) per allacciamenti verso i distributori d'energia in Media Tensione.

**L'oggetto della dichiarazione sopra descritto è conforme ai requisiti del seguente documento:**

**Documento n°:** CEI 0-16

**Titolo:** Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica.

**Informazioni supplementari**

I relè Sepam serie 20 sono conformi alle prescrizioni applicabili della norma CEI 0-16 (regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti MT delle imprese distributrici di energia elettrica) ed. Il allegato D, come da certificato ACAE (Associazione per la Certificazione delle Apparecchiature Elettriche e Elettroniche) numero A09.007 del 31/03/2009.

I dispositivi in oggetto figurano nell'elenco dei dispositivi dichiarati conformi alla norma CEI 0-16 pubblicato sul sito [www.ANIE.it](http://www.ANIE.it).

**Stezzano (BG), 01 Aprile 2009**

**(Ing. Aldo Colombi, Amministratore Delegato)**

